



VERIFICHE SISMICHE SCUOLE COMUNE DI CASTELLALTO
AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3274/2003

N.	Denominazione edificio	Indirizzo	Destinazione	Proprietà	Eseguite (SI/NO)	Anno esecuzione verifiche	Indice di vulnerabilità sismica	NOTE
1	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	Via Madonna degli Angeli	SCUOLA	COMUNE	SI	2012	0,453	0,723 DOPO I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SIMICO ANNO 2014
2	SCUOLA INFANZIA VILLA TORRE	Via Leopardi 1	SCUOLA	COMUNE	SI	2012	1,14	
3	SCUOLA PRIMARIA VILLA ZACCHEO	Via Pitagora	SCUOLA	COMUNE	SI	2012	0,268	EDIFICIO IN VIA DI CHIUSURA
4	SCUOLA INFANZIA CASTELLALTO	Via Giovanni Paolo 1°	SCUOLA	COMUNE	SI	2013	0,335	
5	SCUOLA INFANZIA CASTELNUOVO VOMANO	Via Verga	SCUOLA	COMUNE	SI	2013	0,315/1,518	INDICI DIVERSI IN DUE CORPI DI FABBRICA DI EPOCHE DIVERSE
6	SCUOLA MEDIA/PRIMARIA CASTELNUOVO VOMANO	Via Verga	SCUOLA	COMUNE	SI	2013	0,286	0,704 DOPO I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SIMICO ANNO 2014
7	SCUOLA PRIMARIA CASTELNUOVO VOMANO	Via Verga	SCUOLA	COMUNE	SI	2013	0,543	

Castellalto li 23 Agosto 2017

RESPONSABILE VI° SETTORE PATRIMONIO

Arch. Maurilio Ronci



IL SINDACO

Vincenzo Di Marco